

## Prüfbericht

-----

### DMT-DO-61-178

<b>Dokumentnummer</b>	DMT-DO-61-178
<b>Sachbearbeiter</b>	Mertens
<b>Auftragsnummer</b>	8118648638
<b>Auftraggeber</b>	WDI CP GmbH & Co. KG Sudenhofer Straße 4 19230 Hagenow
<b>Inhalt des Auftrags</b>	Prüfung einer nichttragenden, raumabschließenden Wandkonstruktion mit der Bezeichnung „ <b>WDI ISO FIRE 130</b> “ bestehend aus Sandwichelementen und Stahlrahmen auf Brandverhalten zur Ermittlung der Feuerwiderstandsklasse bei einseitiger Brandbeanspruchung
<b>Prüfungsgrundlage</b>	EN 1364-1:2015 in Verbindung mit EN 1363-1:2020 Weitere normative Grundlagen entsprechend Abschnitt 3.1
<b>Beflammungsseite</b>	Innenwandseite

<b>Prüfergebnisse</b>	Raumabschluss E	Wärmedämmung EI	Strahlung EW
	98 Min.	98 Min.	98 Min.

<b>Auftrag vom</b>	<b>Probeneingang</b>	<b>Prüftermin</b>	<b>Berichtsdatum</b>	<b>Geltungsdauer</b>
20.10.2020	27.10.2020	04.11.2020	02.02.2021	unbegrenzt